
Zabezpieczenie
rura φ63x3.0
dł.=2.50m
Zabezpieczenie
rura φ63x3.0
dł.=14.50m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=10.00m
Zabezpieczenie
rura φ273x7.1
dł.=12.00m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=17.50m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=7.00m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=14.00m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=21.00m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=10.00m
Zabezpieczenie
rurą dwudzielną
dł.=6.00m
wpust km 0+036.00
rzędna wl. 108.33
wpust km 0+036.00
rzędna wl. 108.28
wpust km 0+016.0
rzędna wl. 108.39
wpust km 0+022.00
rzędna wl. 108.33
wpust km 0+057.00
rzędna wl. 108.29
wpust km 0+065.50
rzędna wl. 108.25
wpust km 0+065.50
rzędna wl. 108.30
wpust km 0+085.70
rzędna wl. 108.11
wpust km 0+093.80
rzędna wl. 108.20
wpust krawężnikowy
rzędna wl. 108.60
km 0+033.25
km 0+024.30
km 0+037.30
km 0+054.95
km 0+062.75
km 0+084.50
km 0+090.50
dn160
dn300
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Inwalidów Wojennych
MN/9
UZ/1
MW/6
MN/41
UA/1
U0/9
KDL

Istniejące gazociągi φ150 kolidujące z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi φ273x7.1, założonymi na istniejące gazociągi połówkowo i połączyć szwem wg PN-H-74221, w izolacji otuliną polietylenową w systemie 3LPE. Końcówki rur stalowych oraz metalowe części połączeń PE/stal zaizolować taśmami polietylenowymi zgodnie z wymaganiami normy DIN30672. Istniejące przyłącze gazowe φ50 należy zabezpieczyć w analogiczny sposób rurą osłonową stalową φ63x3.0.

- osie pomocnicze
- krawężnik betonowy wyniesiony na 6-16cm
- krawężnik betonowy wyniesiony na 2cm
- krawężnik betonowy wtopiony na 0cm
- obrzeże betonowe
- proj. ściek z 1 rzędu kostki betonowej
- proj. ściek z 2 rzędów kostki betonowej
- granice istn. działek
- granica robót
- ← – kierunek spływu wód deszczowych
- ◪ – projektowany wpust deszczowy
- ☒ – istniejący wpust deszczowy do likwidacji
- projektowany kanał deszczowy
- ○ – projektowana studnia kanalizacji deszczowej
- zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi
- zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi
- zabezpieczenie przewodów gazowych rurami osłonowymi stalowymi

Inwestor:

Powiat Wołowski
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT
Tomasz Pionka
50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21
tel. (071) 70 71 203
fax. (071) 70 71 256
e-mail: alfa.projekt@interia.pl

Obiekt:
Parking przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie

Temat opracowania:
Budowa parkingu na działce nr 53/5
przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

Zespół projektowy:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia nr	Podpis
Branża:	Odwodnienie		
Projektant:	inż. Ireneusz Bors	63/DOŚ/03	
Opracował:	---		
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Flis	221/DOŚ/05	
Stadium: PW	Data: 7.2015	Skala: 1:250	Nr rys.-Ark.: o.2