

Wołów, 29.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania

**Nr sprawy: ZDP/PN-4/2018**

dotyczy: Zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Lubiąż”  
CPV 45000000-7**

w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Przedmiar robót w dziale 2 pozycja 4, 5 oraz 6 zawiera rozbiórkę krawężników natomiast jednostka miary podana jest w m<sup>2</sup>. Prosimy o potwierdzenie iż ilość w przedmiarach jest podana prawidłowo i ma być w mb.

Odpowiedź:

*Zamawiający omyłkowo wpisał w przedmiarze robót w dziale 2 pozycja 4,5 oraz 6 jednostkę miary m2, prawidłowa jednostka miary to mb. Do wyceny należy przyjąć mb.*

2. W ramach zadania przewidziano wymianę krawężników. Mając na uwadze doświadczenie z wymianą krawężników na istniejących jezdniach należałoby przyjąć lokalne uzupełnienie podbudowy na odcinku wymiany okrawężnikowania na szerokości średnio około 20 cm. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do przedmiaru

Odpowiedź:

*Zamawiający nie zmienia przedmiaru i nie wprowadza dodatkowej pozycji w zakresie uzupełnienia podbudowy na odcinku okrawężnikowania. W ramach zadania w poz. 11, 12, 13, 14, 16 należy przewidzieć lokalne uzupełnienie ubytków konstrukcji w związku z wymianą krawężnika.*

3. Przedmiar robót w dziale 8 pozycja 36 przewiduje wykonanie piktogramów A-17 malowanych grubowarstwowo mechanicznie. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania gotowych termoplastycznych piktogramów A-17

Odpowiedź:

*Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gotowych termoplastycznych piktogramów A-17. Piktogramy – należy zastosować gotowe elementy z masy termoplastycznej służące do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg. Cechy:*

- 1) Wysoka estetyka: maszynowo cięte elementy zapewniające równe kształty, brak przerw, zacieków farby, krzywych linii – charakterystycznych przy używaniu szablonów.
- 2) Wysoka wytrzymałość materiału na ścieranie i zabrudzenia

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie

mgr inż. Paweł Czarny

Kierownik Zamawiającego