



tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

POWIAT WOŁOWSKI

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Wołów, 12.07.2018 r.

IZP. 272.2.23.2018.2

**Wszyscy uczestnicy postępowania pn.
„Modernizacja budynku
Powiatowego Zespołu Szkół
w Brzegu Dolnym Etap I”
– Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej**

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy IZP.272.2.23.2018. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym Etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert:

Pytanie 1:

Pozycja nr 2 przedmiaru KNR 0-22 0528-02. Zgodnie z tym katalogiem należy wykonać pokrycie z papy wentylacyjnej z zastosowaniem kominków wentylacyjnych oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Czy zamawiający wymaga zastosowania tej technologii, czy analogicznie tylko pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania tej technologii. Prace należy wykonać zgodnie z Przedmiarem, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, tj. wykonanie pokrycia papy wentylacyjnej z zastosowaniem kominków wentylacyjnych oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów papy pokryciowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna grubość papy nawierzchniowej to 5 mm.

STAROSTA

Maria Wójcik
Maria Wójcik

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a (Wydział IZP)