



tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

POWIAT WOŁOWSKI

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Wołów, 14.08.2018 r.

IZP. 272.2.32.2018.2

**Wszyscy uczestnicy postępowania pn.
„Modernizacja budynku
Powiatowego Zespołu Szkół
w Brzegu Dolnym Etap I”
– Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej
(po raz trzeci)**

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy IZP.272.2.32.2018. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym Etap I” – Wymiana pokrycia dachu Sali gimnastycznej” (po raz trzeci)

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert:

Pytanie 1: Ile warstw papy należy położyć na dachu ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisanym w treści zapytania ofertowego zakresem robót do wykonania, należy:

- 1) wykonać nowe pokrycie dachu z **dwóch warstw papy termozgrzewalnej**,
- 2) przygotować podłoże pod ułożenie pokrycia,
- 3) wykonać roboty towarzyszące jak usunięcie uszkodzonego pokrycia i wykonanie okrywek kontrolnych,
- 4) dokonać demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej.
- 5) Wywieźć i zutylizować odpady.

Pytanie 2. Czy należy wykonać pokrycie dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia , czy jednowarstwowe tylko z papy wierzchniego krycia? (jeśli dwuwarstwowe proszę o określenie grubości papy podkładowej).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać pokrycie dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia. Grubość papy nawierzchniowej to min. 5 mm.

Pytanie 3. Czy należy zerwać całe stare pokrycie czy tylko miejscowo pęcherze, zgrubienia i uszkodzenia?

Odpowiedź: Należy dokonać demontażu miejscowego pęcherzy, zgrubień i uszkodzeń.

Pytanie 4. Co oznaczają wpisy w zapytaniu "etap I" i "po raz trzeci"

Odpowiedź: „Etap I” oraz „po raz trzeci” są określeniami informacyjnymi wyłącznie dla Zamawiającego, oznaczającymi m.in. ilość wcześniej ogłoszonych postępowań na to zadanie.

Pytanie 5. Ile jest zdjęć poglądowych ? (jeżeli więcej niż jedno proszę o przesłanie)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie zdjęcie jest jedynym zdjęciem poglądowym dot. ww. zadania.

Pytanie 6. Jak montowana jest instalacja odgromowa ? (naciągowa czy osadzona na klockach odgromowy lub w inny sposób - jaki (proszę o podanie))

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja odgromowa jest osadzona na klockach.

Pytanie 7. Jaka jest powierzchnia dachu ? (podać w m²)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powierzchnia dachu wynosi – jak zaznaczono w przedmiarze - 555.600 m².

Pytanie 8. Czy są do wymiany bądź naprawy obróbki blacharskie? (jeśli tak to jakie i ile).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, w ramach niniejszego zadania nie ma do wymiany lub naprawy obróbek blacharskich.

z up. STAROSTY

Władysław Bochar
Wicestarosta
Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a (Wydział IZP)