



IZP.272.3.5.2019.2

Wołów, 12.02.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż systemu ppż
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja alarmowa PPŻ- etap I”
w Starostwie Powiatowym w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy IZP.272.3.5.2019. Nazwa zadania:
„Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż systemu ppż w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Instalacja alarmowa PPŻ-etap I” w Starostwie Powiatowym w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie lokalizacji starej oraz nowej centrali SSP?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje rzut kondygnacji Starostwa Powiatowego w Wołowie z zaznaczoną starą oraz nową lokalizacją centrali SSP.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie ilości drzwi przeznaczonej do podłączenia do SSP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia podłączone do SSP mają zostać drzwi w ilości 1 szt.

Pytanie 3:

Prosimy o wskazanie ilości pomieszczeń, które mają zostać objęte ochroną SSP.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ochroną SSP ma zostać objętych 11 pomieszczeń.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie że pkt 13 wskazuje całość sprzętu, który należy zdemontować oraz zutylizować?



POWIAT WOŁOWSKI

tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pkt 13 obejmuje całość systemu PPŻ. W ramach niniejszego postępowania należy zutilizować 11 szt. czujek.

Pytanie 5:

W jaki sposób należy prowadzić okablowanie systemu? Natynkowo, podtynkowo? Należy wykorzystać istniejące okablowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, należy wykorzystać istniejące okablowanie systemu.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuszcza montaż czujek bezprzewodowych w związku z zabytkową charakterystyką obiektu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza montaż czujek bezprzewodowych.

Pytanie 7:

Czy należy zabezpieczyć korytarz systemem SSP?

Odpowiedź:


Tak, Zamawiający informuje, że system SSP obejmować powinien również korytarz.

Pytanie 8:

Czy zamawiający wymaga, aby system posiadał możliwość rozbudowy systemu o czujki bezprzewodowe w kolejnych etapach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby system posiadał możliwość rozbudowy systemu o czujki bezprzewodowe w kolejnych etapach.

STAROSTA

Jędrzej UZIŃSKI

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Rzut II piętra Starostwa Powiatowego w Wołowie z zaznaczoną lokalizacją starej oraz nowej centrali SSP.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.