

POWIAT WOŁOWSKI



tel. (71) 380 59 01
fax (71) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwołowski.pl
www.powiatwołowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Wołów, 11.07.2019 r.

IZD.272.8.2019.4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka – Domaszków**”; Nr sprawy: **IZD.272.8.2019**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej oraz geologicznej na podstawie której zostały przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni w załączeniu Badania konstrukcyjne jezdni dla przebudowywanej drogi nr 1286D.

Pytanie 2

W specyfikacji na warstwę ścieralną przewidziany jest asfalt 35/50 Tablica1. Jednak zgodnie z aktualnymi wytycznymi do projektowania mieszanek mineralno -asfaltowych WT-2 2014 dla warstwy ścieralnej nie występuje taki rodzaj asfaltu.

Prosimy o informacje czy Zamawiający zgadza się na zmianę asfaltu z 35/50 na 50/70 zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi WT -2 2014 .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przy realizacji zadania do warstwy ścieralnej zastosować asfalt zgodny z obowiązującymi wytycznymi WT-2 2014, tj. asfalt 50/70.

Załączniki do pisma:

1. Badania konstrukcyjne jezdni dla odc. Krzydlina Mała – Krzydlina Wielka i odc. Krzydlina Wielka – Domaszków

STAROSTA

Janusz Dziarski

Kierownik Zamawiającego