



## POWIAT WOŁOWSKI

tel. (071) 380 59 01  
fax. (071) 380 59 00  
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl  
www.powiatwolowski.pl

Plac Piastowski 2  
56-100 Wołów

IZD.272.11.2020.6

Wołów, 09.06.2020 r.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku – oddymianie klatek schodowych etap IV” Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści SIWZ w postępowaniu pn. „**Przebudowa budynku – oddymianie klatek schodowych etap IV**” **Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert:

#### **Pytanie 1**

Z jakiego materiału (PCV, aluminium) wykonane są istniejące okna na klatce schodowej głównej, które należy dostosować do funkcji okien napowietrzających?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że istniejące okna na klatce schodowej głównej, które należy dostosować do funkcji okien napowietrzających wykonane są z PCV.

**Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 15.06.2020 r. godz.14:00 i termin otwarcia ofert na 15.06.2020 r. godz.14:15, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

#### ***Obecny zapis w Rozdz. 15 pkt 9 ppkt 1) a SIWZ brzmi:***

Nie otwierać przed dniem **12.06.2020 r. godz. 12:15**”

#### ***Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 15 pkt 9 ppkt 1) a SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:***

Nie otwierać przed dniem **15.06.2020 r. godz. 14:15**”

#### ***Obecny zapis w Rozdz. 16 pkt 1 SIWZ brzmi:***

(...) w terminie **do dnia 12.06.2020 r. do godz. 12:00**,(...).

#### ***Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 16 pkt 1 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:***

(...) w terminie **do dnia 15.06.2020 r. do godz. 14:00**,(...).

#### ***Obecny zapis w Rozdz. 16 pkt 3 SIWZ brzmi:***

(...) w dniu **12.06.2020 r. o godz. 12:15** (...)

**Skreśla się w/w zapis w Rozdz. 16 pkt.3 SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:**  
(...) w dniu 15.06.2020 r. o godz. 14:15 (...)

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wprowadza również stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.**

**STAROSTA WOŁOWSKI**

**/-/**

**Janusz Dziarski**

---

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a