-1.9 izba przyjęć "świąteczna" 24.21m² gres H=265cm(strop)

-1.8 pom. gosp. 1.42m² gres H=240cm(sufit rastr.) H=265cm(strop)

-1.7 wc 4.27m² gres H=250cm(sufit rastr.) H=265cm(strop)

-1.6 łazienka 9.47m² gres H=250cm(sufit rastr.) H=265cm(strop)

-1.5 izba przyjęć dzienna 25.60m² gres

-1.4 gabinet zabiegowy 24.67m² gres

-1.3 rejestracja 12.53m² gres

-1.1 poczekalnia 48.27m² gres H=250cm(sufit rastr.) H=265cm(strop)

-1.10 pom. socjalne 10.18m² gres H=250cm(sufit rastr.) H=265cm(strop)

-1.11 pom. techniczne 2.40m² gres

-1.2 toaleta personelu 3.50m² gres H=240cm(sufit rastr.)

42.83m² 01.1 KLATKA SCHODOWA

KLATKA SCHODOWA K1

5.97m² 01.2

7.30m² 01.29 KORYTARZ

6.94m² 01.25 pom. techniczne

6.75m² 01.24 pom. techniczne

dostępem od zewnątrz

istniejący węzeł cieplny z dostępem od zewnątrz

piony inst zabudować G-K

nawietrzak ścienny

pion KS

piony woda

piony went. (przebicia)

obniżenie sufitu (zabudowa G-K)

H=250cm(sufit rastr.)

Pion KS Ø160

PDIP

RIP

RG

PC

TM1

RM1

HP25

NAWIETRZAK OKIENNY

Legenda

- wypust elektryczny
- gniazdo 230V LNPE pojedyńcze
- gniazdo 230V LNPE podwójne
- gniazdo 230V LNPE zasilane z sieci IT (trafo medyczne) i gniazdo uziemiające
- gniazdo 230V LNPE hermetyczne IP44
- gniazdo X x RJ45 kat. 6 (Nr patchpanelu / Nr portu)
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik schodowy pojedynczy/ podwójny
- przycisk oświetleniowy monostabilny
- R... rozdzielnica elektryczna
- przycisk czwonek - alarmowy WC niepełnosprawni
- dz-230v dzwonek alarmowy
- czujnik ruchu

Legenda opraw oświetleniowych

A1 Aw	OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED CRI90 5400LM SHM E IP65
A2 Aw	OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED CRI90 7200LM SHM E IP65
A3 Aw	OPRAWA AWARYJNA AGAT CLEAN LED CRI90 9000LM SHM E IP65
B1	BERYL LED O 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840
B2	BERYL LED O 5Y 3300LM E 34 IP20/44 840
C1	NEPTUN LED V1 2600LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
D1	RIM LED 3800LM PLX E 34 IP44 840
E1	X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600
EW1	OPRAWA AWARYJNA TW/1,2W/1/SA/RU/SR
EW3	OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 1W RPO 33 1C RU
EW4	OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPO 33 1C RU
F1	BHU LINEMED PREMIUM W2 8800-2200 E 34 840 L=1200
F2	BHU LINEMED PREMIUM W1 7200-1800 E 34 940 L=1800

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
2. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE I KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

poziom odniesienia ± 0,00 = 108,44 m n.p.m.

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowa budynku Szpitala w Wołowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie"

56–100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26

dz. nr 53/4,53/5 AM 22, obręb m. Wołów, jedn. ewid.022203_4,m.Wołów

INWESTOR: POWIAT WOŁOWSKI
Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

PROJEKT: DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT :

ETAP II

przebudowa izby przyjęć - poziom -1
rzut instalacji elektrycznych

RYSUNEK NR: ER1 SKALA : 1:100 DATA : maj 2017 r.

imię i nazwisko:	specjalność:	podpis:
mgr inż. Rafał Bulak (upr. nr 109/DOŚ/05)	projektant	
mgr inż. Piotr Cieślak (upr. nr 287/DOŚ/06)	sprawdzający	

DETAL
PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław
pyrcz@o2.pl tel.: 665446077 605886280 693430311