

Wołów, 14.06.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Nr sprawy: ZDP/PN-06/2016

dotyczy: Zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114 D w Głębowicach”

w trybie przetargu nieograniczonego

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. 1.

W dokumentacji przetargowej wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. Procedury z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Wołowie wynoszą nawet 30 dni. Jak wykonawca ma wykonać zadanie w ciągu 40 dni od podpisania umowy?

Odp.

Sprawy związane z terminem wykonania zadania regulują zapisy § 2 i § 14 wzoru umowy, w myśl których istnieje możliwość aneksowania terminu wykonania robót w uzasadnionych przypadkach.

Pyt. 2.

Nawierzchnia drogi w wielu miejscach wymaga przeprofilowania masą. Przyjęta w przedmiarze ilość 30 ton pozwala na średnie zużycie 5 kg masy na 1 m², czy to nie jest ilość zbyt mała biorąc pod uwagę, że warstwa ścieralna to tylko 5 cm?

Odp.

Prawidłowo wykonane frezowanie nawierzchni pozwoli na osiągnięcie odpowiedniego profilu istniejącej nawierzchni. Zamawiający nie przewiduje wykonanie warstwy profilującej.

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania

2. a/a

w: DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Wołowie

Tadeusz Wróblewski