



KA  
[signature]

Wołów, dnia 25.03.2020 r.

## DECYZJA Nr PZ/6/2020

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 - zwanej dalej k.p.a)

### n a k a z u j ę

**Powiatowemu Centrum Medycznemu w Wołowie Sp. z o. o.  
ul. Inwalidów Wojennych 26  
56 – 100 Wołów**

wykonanie następujących obowiązków:

#### Obowiązek nr 1:

**Oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami PN-EN ISO 7010 przeciwpożarowe wyłączniki prądu w obiekcie Zakładu Pielęgnajno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18.**

odstawy prawne obowiązku nr 1:

art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) w związku z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 ze zm).

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustalą na: 30 kwietnia 2020 r.

#### Obowiązek nr 2:

**Wypożyczyć drogi ewakuacyjne w obiekcie Zakładu Pielęgnajno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wykonaną w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.**

Podstawy prawne obowiązku nr 2:

art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 i § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm) oraz § 181 ust. 3 pkt 2 lit. c oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalą na: 31 grudnia 2021 r.

### **Obowiązek nr 3:**

**Zapewnić w budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego zlokalizowanym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 w Wołowie, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanymi, graniczne wymiary schodów – minimalną szerokość użytkową biegu, spocznika oraz wysokość schodów.**

#### **Podstawy prawne obowiązku nr 3**

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) w związku z naruszeniem § 16 ust 1, ust. 2 pkt 1, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz § 68 ust. 1, § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

**Termin wykonania obowiązku nr 3 ustaliam na: 31 grudnia 2021 r.**

### **Obowiązek nr 4:**

**W budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego zlokalizowanym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 w Wołowie obudować klatki schodowe i zamknąć drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażić w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania - zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanymi.**

#### **Podstawy prawne obowiązku nr 4:**

art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) w związku z naruszeniem § 16 ust 1, ust. 2 pkt 5, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

**Termin wykonania obowiązku nr 4 ustaliam na: 31 grudnia 2021 r.**

### **Obowiązek nr 5:**

**Zapewnić zgodną z wymaganiami techniczno – budowlanymi długość dojścia ewakuacyjnego w „starej” części budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18, gdzie występuje jedno dojście ewakuacyjne.**

#### **Podstawy prawne obowiązku nr 5:**

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) w związku z naruszeniem § 16 ust 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz § 207 ust. 2 i § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

**Termin wykonania obowiązku nr 5 ustaliam na: 31 grudnia 2021 r.**

### Uzasadnienie:

W dniu 11.02.2020 r. na podstawie upoważnienia z dnia 03.02.2020 r. znak PZ.5580.6.2020 komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wołowie przeprowadzili czynności kontrolno - rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 05.03.2020 r. znak PZ.5580.6.2020. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń przez Pana Piotra Burdach – Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego.

W trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

1. Brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z normą PN-EN ISO 7010.
2. Brak instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
3. Przekroczenie granicznych wymiarów schodów (minimalnej szerokości użytkowej biegu oraz spocznika, a także wysokości schodów).
4. Brak obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.
5. Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego w „starej części“ budynku, gdzie występuje jedno dojście ewakuacyjne.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 05.03.2020 r. nr PZ.5580.6.2020 zawiadomiono Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie, z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 26, o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Wykonanie nakazów nałożonych niniejszą decyzją ograniczy zagrożenie pożarowe oraz zwiększy bezpieczeństwo poprzez dostosowanie istniejącego stanu rzeczy do aktualnie obowiązujących wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, że w obiekcie nie oznakowano lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. Właściwe oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami ma za zadanie umożliwienie służbom ratowniczym w miarę szybkie zlokalizowanie i odcięcie dopływu energii elektrycznej w zagrożonym obiekcie, w celu prowadzenia bezpiecznej akcji ratowniczo - gaśniczej.

Podczas kontroli stwierdzono, że korytarze na poszczególnych kondygnacjach kontrolowanego budynku, które stanowią poziome drogi ewakuacji, nie są wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest nieodzownym elementem bezpiecznej ewakuacji osób z budynku. Należy je stosować w pewnej grupie obiektów, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej zgodnie z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowie. Określone w treści obowiązku wymagania wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wynika z wymagań § 181 ust. 3 pkt 2 lit. c *warunków technicznych*, który wymaga stosowania przedmiotowego oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania.

Brak oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II, stanowi ponadto zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskutek nie zapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, przedmiotowy budynek uznano za **zagrażający życiu ludzi**.

Wobec powyższego zarządzający budynkiem w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w *warunkach technicznych*, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.

W trakcie czynności kontrolno -rozpoznawczych dokonano pomiarów długości dojsć ewakuacyjnych w budynku Powiatowego Centrum Medyczne w Wołowie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 26. Zmierzone długości dojsć wyniosły:

- w „nowej” część budynku, z możliwością ewakuacji dwoma dojsćiami ewakuacyjnymi – **28 m**,
- w „starej” części budynku, z możliwością ewakuacji jednym dojsćiem ewakuacyjnym – **36 m**.

Zgodnie z § 256 ust. 3 *warunków technicznych* dopuszczalna długość dojsćia ewakuacyjnego w budynku (strefie pożarowej) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi:

- przy jednym dojsćiu: **10 m**,
- przy co najmniej dwóch dojsćiach: **40 m**.

W trakcie kontroli ustalono bezspornie, iż w przedmiotowym budynku w części „starej” **długość dojsćia jest przekroczona o ponad 100% (dokładnie o 260 %) i wynosi 36 m.**

Stosownie do § 2 *warunków technicznych*, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy tego rozporządzenia zasadniczo mają zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy oraz przypadków zmiany sposobu użytkowania budynków. Wyjątek wprowadza § 207 ust. 2 *warunków technicznych*, który stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, **również do użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.**

Przesłanki uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi określa § 16 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, zgodnie z którym podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku przekroczenia długości przejścia lub dojsćia ewakuacyjnego o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. Przy czym długość drogi ewakuacyjnej, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej, obliczana jest od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu

W świetle przytoczonych przepisów prawa organ stwierdził, że w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości kwestia przekroczenia dopuszczalnej długości dojsćia ewakuacyjnego. W ocenie organu, okoliczność ta, w myśl § 16 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, stanowi podstawę do uznania, że **budynek zagraża życiu ludzi.**

Oceniając stan faktyczny w niniejszej sprawie organ uznał, iż przedmiotowy budynek zagraża życiu ludzi, co z kolei uzasadnia zastosowanie do przedmiotowego istniejącego oraz użytkowanego budynku aktualnie obowiązujących przepisów regulujących warunki techniczne budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podkreślić również należy, iż w praktyce codziennej służby jednostek ochrony przeciwpożarowej fakt występowania w budynku ww. nieprawidłowości stwarza również poważne zagrożenie dla ekip ratowniczych, które napotykają trudności w realizacji procedur ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W ocenie organu w sprawie niniejszej priorytetem powinno być zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia – bezpieczeństwo użytkowników budynku pozostającego obecnie w zarządzie strony.

W przedmiotowym postępowaniu, bezspornie za nałożeniem wyżej wymienionego obowiązku mawia ważny interes publiczny, a takim interesem jest bez wątpienia ochrona życia i zdrowia ludzkiego z mienia i środowiska przed niebezpieczeństwem pożaru.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w przedmiotowym budynku występują dwie klatki schodowe służące celom ewakuacji ze strefy pożarowej ZL II. Zgodnie z § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. nr 1065) klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej ZL II w budynkach niskich (N) powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż klatki schodowe w budynku Powiatowego Centrum Medyczne w Wołowie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 26 nie spełniają w/w przepisów.

Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że wybuch pożaru, w którymś z pomieszczeń znajdujących się na niższych kondygnacjach budynku, w sposób jednoznaczny może odciąć możliwość bezpiecznej ewakuacji, poprzez jedyne dostępne wyjście. Żadna z kondygnacji nie jest oddzielona od pozostałej części, a klatka schodowa ma charakter otwarty. W sposób jednoznaczny odnosi się to do możliwości dowolnego rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru po obiekcie oraz szybkiego rozprzestrzeniania się gazów pożarowych i dymu. Mając na uwadze powyższe, budynek w obecnej formie uznać należy za zagrażający życiu ludzi, gdyż występujące w nim warunki techniczne i instalacyjne nie pozwalają na bezpieczną ewakuację ludzi.

Fakt powyższy, w oparciu o z § 16 ust. 2 pkt 4 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, stanowi podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, wskutek nie zapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, **budynek uznano za zagrażający życiu ludzi.**

Wobec powyższego na właścicielu budynku w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, spoczywa obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w warunkach technicznych, w tym ich § 207 ust. 2, który stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ponadto nieprawidłowości w granicznych wymiarach schodów na dwóch klatkach schodowych, stanowiących pionowe drogi ewakuacji w budynku Powiatowego Centrum Medyczne w Wołowie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 26 .

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa użytkowania obiektu jest umożliwienie ewakuacji osobom przebywającym w budynku w chwili wystąpienia pożaru lub innego miejscowo zagrożenia. Warunkiem niezbędnym do zrealizowania powyższego jest zapewnienie dróg ewakuacyjnych o właściwych parametrach technicznych. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinna istnieć możliwość ewakuacji zapewniająca szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowana do liczby i stanu sprawności osób przebywających w budynku oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów.

Aktualnie obowiązujące przepisy określające graniczne szerokości schodów dla budynków opieki zdrowotnej wynikają z wymagań § 68 ust 1 *warunków technicznych*, który stanowi że minimalna szerokość użytkowa biegu powinna wynosi 1,4 m, minimalna szerokość spocznika – 1,5 m, maksymalna wysokość stopni – 0,15 m. Szczegółowy opis granicznych wymiarów schodów każdej klatki schodowej w kontrolowanym budynku opisano w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych nr PZ.5580.6.2020 z dnia 05.03.2020 r. W tym stanie faktycznym stwierdzono, że istniejące graniczne wymiary schodów w ewakuacyjnych klatkach schodowych są niezgodne z przepisami techniczno – budowlanymi, a tym samym nie zapewniają właściwej i bezpiecznej ewakuacji podczas zagrożenia pożarowego. .



Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego w użytkowanym budynku zającym o ponad 100 % od określonych w przepisach techniczno – budowlanych, brak wymaganego aryjnego oświetlenia ewakuacyjnego a także niezabudowanie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych, w sposób w nich określony, dało podstawę do uznania użytkowanego budynku Powiatowego Centrum Medyczne w Wołowie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 26 za zagrażający życiu ludzi.

Mając na uwadze powyższe należy dokonać niezbędnych prac zmierzających do usunięcia w/w nieprawidłowości.

Ponadto informuję, że na podstawie § 2 ust 3a warunków technicznych, możliwe jest zastosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań określonych w tym rozporządzeniu, a w ślad za tym – w odniesieniu do obowiązków określonych w niniejszej decyzji. W przypadku zdecydowania się na taki tryb usunięcia nieprawidłowości, konieczne jest zastosowanie się do procedur określonych w art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz § 2 ust. 3a warunków technicznych. Procedury te zobowiązują do: po pierwsze, zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, po drugie przedstawienia ekspertyzy do uzgodnienia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, po trzecie ścisłego wykonania uzgodnionych rozwiązań zamiennych. Jednocześnie słowo „uzgodnienie” nie określa obowiązku organów Państwowej Straży Pożarnej o konieczności konkretnego wskazania takich rozwiązań, lecz akceptację, bywa że z dodatkowymi warunkami, rozwiązań zamiennych proponowanych przez inwestora. Należy zdawać sobie sprawę, że nie każde rozwiązanie zamienne może zyskać akceptację (uzgodnienie) organów do tego uprawnionych, oraz że termin realizacji niniejszej decyzji musi być zachowany

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

### Otrzymują:

1. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp.z o. o.  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56 – 100 Wołów
2. Starostwo Powiatowe W Wołowie  
Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów
3. Urząd Miejski w Brzegu Dolnym  
ul. Kolejowa 29, 56 – 120 Brzeg Dolny
4. Urząd Miejski w Wołowie  
ul. Rynek 34, 56 – 100 Wołów
5. PZ - a/a.

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
mgr inż. Wojciech Maciejewski